

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-048

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.08		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、开关站周边护坡模板支撑与上人架连接, 存在安全隐患。			
整改要求	1、要求独立搭设, 杜绝安全隐患。			
检查人	陈淑霞	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.10.8	
整改情况	已整改 整改负责人: 舒兆东 日期: 2017.10.8			
复查意见	已整改 复查人: 陈淑霞 日期: 2017.10.8			