

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-017

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 03 月 09 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工安全大检查		
存在问题	关于4#塘支架、组件安装安全相关事宜 1、施工操作面已超过2米, 现场施工人员未佩戴安全带, 未做任何安全防护措施; 2、施工人员在没有保护栏杆的脚手架上工作高度超过1.5米没有使用安全带或采用安全防护措施; 3、现场施工脚手架未进行安全固定措施;		
整改要求	ZHJL--TZ-017		
检查人	田元欣 2017.03.09	施工项目部 签收人/日期	许云峰 2017.03.09
整改情况	针对上述问题, 已购买安全带并佩戴, 请予以复查 整改负责人: 许云峰 日期 2017.03.10		
复查意见	经复查, 以上问题均已整改, 符合规范要求。 复查人: 田元欣 日期 03 11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。