




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-005

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 22 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、施工现场电柜有乱接现象; 2、工人生活区灭火器不齐全; 3、工人生活区垃圾、杂物较多、较乱; 4、工人生活区明线较乱, 随处乱丢; 5、工人生活区有煤气罐乱放;		
整改要求	1、要求对乱接线的电柜整改; 2、要求增加灭火器; 3、要求将生活区垃圾、杂物清理, 统一归置在一处; 4、要求将明线统一归置; 5、要求将煤气罐统一归置在仓库;		
检查人	 2016. 12. 22	施工项目部 签收人/日期	 2016. 12. 22
整改情况	已逐一对照整改, 予以复查。 整改负责人:  日期: 2016. 12. 24		
复查意见	复查意见:  复查人:  日期: 2016. 12. 25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。