



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 编 号：JC-JL-2017.03.15

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 15 日 08:50	检查地点	总装车间屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对总装车间屋顶（一）的方阵夹具安装情况察看，其夹具安装的牢固度进行抽样检查。		
存在问题	吉利厂房总装车间屋顶彩钢瓦瓦楞有几个规格，对应夹具型号安装不符		
整改要求	根据屋顶彩钢瓦瓦楞对应规格，重新安装相应型号的夹具。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2017.03.15
整改情况	整改已完成，达到了相关安装要求，请监理方再予复查 整改负责人：  日期：2017.03.17		
复查意见	 复 查 人：  日期：2017.03.17		