



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 编 号：JC-JL-2017.03.25

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 25 日 09:50	检查地点	总装车间屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对总装车间屋顶的方阵夹具和檩条安装情况察看，其安装的牢固度进行抽样检查。		
存在问题	部分夹具和檩条安装的牢固度未达到相关要求。		
整改要求	要达到相关设计安装牢固度的要求。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2017.03.25
整改情况	整改已完成，达到了相关安装要求，请监理方再予复查 整改负责人：  日期：2017.03.27		
复查意见	 复 查 人：  日期：2017.03.27 		