

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-1215

施工单位	世源科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年12月15日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述			
存在问题	电缆未做好固定工作，由于上下高度大，易对电缆造成损伤。		
整改要求	要求对电缆固定绑扎。		
检查人	马继超	施工项目部 签收人/日期	张文明
整改情况	已整改 整改负责人：田加亮 日期		
复查意见	已整改。 复查人：马继超 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。