

安全检查记录

检查类型: 定期安全检查

编号: AQJC-004

单位名称	常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称	即墨伟裕电力科技 有限公司 20MW 光 伏发电项目	检查时间	2017 年 04 月 10 日
检查单位	正信光电科技股份有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、安徽三三建设工程有限公司、青岛良达机电安装有限公司				
检查项目 或 部 位	施工区				
检查记录: 1. 开关站区内角落物品堆放杂乱。 2. 施工现场无安全警示旗。 3. 场内有机动车辆载人现象。					
检查结论及复查意见: 1. 升压站内干净整洁, 小配件堆放整齐。 2. 施工现场设立安全警示旗。 3. 场内机动车辆严禁载人。 以上问题当场由当班组负责人整改。 至下午 3 时复查, 问题已整改完成, 符合要求。 检查负责人: 王琛 安全管理人: 胡学东 记录人: 王琛  复查日期: 2017.04.10					