

安全 检查 记录

检查类型：定期安全检查

编号：AQJC-009

单位名称	常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称	即墨伟裕电力科技 有限公司 20MW 光 伏发电项目	检查时间	2017 年 06 月 25 日
检查单位	正信光电科技股份有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、安徽三三建设工程有限公司、青岛良达机电安装有限公司				
检查项目 或 部 位	施工区				
检查记录： 1. 现场施工人员习惯性违章，未带安全帽。 2. 开关站区内角落物品堆放杂乱。 3. 施工现场无安全警示旗。					
检查结论及复查意见： 1. 每天早上上班前对施工人员作安全教育，并要求佩戴安全帽扣好安全结。 2. 升压站内干净整洁，小配件堆放整齐。 3. 施工现场设立安全警示旗。 以上问题当场由当班组负责人整改。 至下午 3 时复查，问题已整改完成，符合要求。 检查负责人：王琛 安全管理人：张喜君 记录人：王琛 复查日期：2017. 06. 25					

