

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-001

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.10.19		检查地点	3#区. 6#区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场作业区对已打好的桩基检查. 检查施工 人员安全防护.				
存在问题	检查发现桩基垂直度严重偏差. 影响后期支架. 组件安装.				
整改要求	及时下发监理工作联系单. 要求施工单位返工 改. 以保证工程质量.				
检查人	葛庆琦		施工项目部签收人/日期	2# 2016.10.19	
整改情况	已整改 整改负责人: 2# 日期: 2016.10.20				
复查意见	已按要求整改. 复查人: 葛庆琦 日期: 2016.10.20				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

