



# 监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-002

|           |                                                                                                                                 |  |             |                                                                                                  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 施工单位      | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                                                                                                        |  | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                   |  |
| 检查时间      | 2016.10.23                                                                                                                      |  | 检查地点        | 3#区, 4#区, 8#区                                                                                    |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                  |  |             |                                                                                                  |  |
| 施工及检查情况简述 | 现场巡视检查, 桩基施工作业                                                                                                                  |  |             |                                                                                                  |  |
| 存在问题      | 因雨导致打桩区域积水较深, 影响打桩作业                                                                                                            |  |             |                                                                                                  |  |
| 整改要求      | 要求施工单位紧急做好施工场区排水工作。                                                                                                             |  |             |                                                                                                  |  |
| 检查人       | 葛金章                                                                                                                             |  | 施工项目部签收人/日期 |  2016.10.23 |  |
| 整改情况      | 已安排抽水处理<br>确保水抽干<br>整改负责人:  日期: 2016.10.24 |  |             |                                                                                                  |  |
| 复查意见      | 已按要求整改<br>复查人:  日期: 2016.10.24             |  |             |                                                                                                  |  |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

