

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHUL-003

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.11.3		检查地点	6#区, 7#区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场巡视检查, 木桩基础工作业				
存在问题	现场木桩基础标高误差严重, 高低不一, 影响后期电气安装。				
整改要求	下发监理工作联系单, 要求标高测控人员严格控制。木桩基础标高误差, 以保证工程质量				
检查人	葛金章		施工项目部签收人/日期	孙伟 2016.11.3	
整改情况	对标高观测人员培训 技术交底, 确保标高 整改负责人: 孙伟 日期: 2016.11.4				
复查意见	已按要求整改 复查人: 葛金章 日期: 2016.11.4				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

