

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-004

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2016.11.7		检查地点	7#区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场巡视检查, 打桩基正常作业.				
存在问题	个别管桩桩高不符合要求, 影响后期电气安装.				
整改要求	要求返工整改, 进行管桩桩高修改.				
检查人	葛金年		施工项目部签收人/日期	刘伟 2016.11.7	
整改情况	对不符合桩高的管桩 进行修整 整改负责人: 刘伟 日期: 2016.11.8				
复查意见	已按要求整改. 复查人: 葛金年 日期: 2016.11.8				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

