

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-008

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.6		检查地点	2#区、3#区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视检查, 检查支架倾角、平面度、整齐度。			
存在问题	1. 支架檩条平面度不一, 安装上下歪斜, 成锯齿状。 2. 支架檩条不成一条直线, 成Z字形状			
整改要求	要求返工整改, 檩条连接件的螺丝打紧或更换好的檩条			
检查人	葛金平	施工项目部签收人/日期	杨 12.7	
整改情况	按票整改。 整改负责人: 陈莹 日期: 2016.12.7			
复查意见	已按要求整改 复查人: 葛金平 日期: 2016.12.7			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

