

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-009

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.23		检查地点	9#区, 10#区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视检查, 检查支架倾角, 平面度, 整齐度.			
存在问题	1. 支架檩条水平不齐, 安装上下起伏, 成锯齿状. 2. 支架檩条不成一条直线成 Z 字形			
整改要求	要求返工整改, 檩条连接件的如果丝打紧或更换好的檩条			
检查人	葛金章	施工项目部签收人/日期	杨可 2016.12.24	
整改情况	按要求整改 整改负责人: 徐燕 日期: 2016.12.24			
复查意见	已按要求整改 复查人: 葛金章 日期: 2016.12.24			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

