

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-011

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年2月26日		检查地点	9区箱变处
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	9区15#、16#箱变电缆终端头制作安装 检查施工过程按要求操作, 制作安装过程符合要求, 导线截面到位, 相位正确, 绝缘措施安全有效。			
存在问题	无			
整改要求				
检查人	葛庆瑞	施工项目部签收人/日期	杨子 2017.2.26	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。