

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-013

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年3月18日		检查地点	开关站综合楼备品仓库承台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	开关站综合楼、备品仓库承台基础浇筑 检查钢筋绑扎情况,模板的支撑强度。混凝土浇筑前 均经检查合格,经检验证明,要求制作试块,检查混凝土振捣 情况,要求浇筑后进行保湿养护。			
存在问题	无			
整改要求				
检查人	葛庆琦、王洪光、葛金年		施工项目部签收人/日期	杨 2017.3.18
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。