




JXM13: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 (通威 40MWp 渔光一体项目 35Kv 送电线路)

编号: ZHJL-016

施工单位	杭州交联电气工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	3.23日 2017年		检查地点	T4#塔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视检查, 桩基施工作业.			
存在问题	因雨天, 作业区域积水, 电线放置不规范, 存在隐患.			
整改要求	要求施工方紧急, 做好安全文明用电, 确保安全.			
检查人	焦春连	施工项目部签收人/日期	 2017.3.23	
整改情况	已用小木棍支撑 确保安全. 整改负责人:  日期 2017.3.23			
复查意见	现场即改. 复查人:  日期 2017.3.23			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。