


JXM13: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 (通威 40MWp 渔光一体项目 35Kv 送电线路)

编号: ZHJL-017

施工单位	杭州交联电气工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.3.26日		检查地点	T26#塔基.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场巡视检查: 钢筋笼焊接质量有漏焊情况				
存在问题	加密间存在个别漏焊迹象.				
整改要求	要求逐一检查, 复核, 做到保质保量.				
检查人	焦春连		施工项目部签收人/日期	 2017.3.26	
整改情况	现场即改, 确保质量规范化. 整改负责人: 孙新 日期 2017.3.26				
复查意见	已按要求, 落实整改 复查人: 焦春连 日期 2017.3.26				

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。