




JXM13: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 (通威 40MWp 渔光一体项目 35Kv 送电线路)

编号: ZHJL-018

施工单位	杭州交联电气工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 3. 26日	检查地点	T31#塔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场检查: 钢筋笼长、笼内尺寸、笼内焊接。		
存在问题	有个别钢筋笼的外箍筋间距不均, 影响质量。		
整改要求	现场要求逐一检查, 尺寸合理排放。		
检查人	焦春连	施工项目部签收人/日期	 2017. 3. 26
整改情况	按要求整改。 整改负责人:  日期 2017. 3. 26		
复查意见	已按要求落实整改。 复查人:  日期 2017. 3. 26		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。