

监理检查记录表

工程名称: 周口五得利分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.26	检查地点	1#、3#、4#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对1#组件安装现场进行巡视检查; 2. 对3#、4#支架安装现场巡视检查.		
存在问题	现场人员靠屋檐作业时未绑安全带.		
整改要求	对现场人员加强安全知识教育.		
检查人	徐临天	施工项目部 签收人/日期	张维安
整改情况	已整改 整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.7.26		
复查意见	合格. 复查人: 徐临天 日期 2017.7.26		