

监理检查记录表

工程名称: 周口国家粮食局储备区东区分布式光伏电站项目

编号: 005

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.2	检查地点	1#、2#、3#、4#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对1#、2#屋面组件安装进行巡视检查; 2. 对3#、4#屋面接地扁铁焊接检查。		
存在问题	现场临时用电混乱, 配电箱防护措施		
整改要求	对现场进行消防设施配备并进行临时用电的整改。		
检查人	徐临斌	施工项目部 签收人/日期	张淮宾
整改情况	已整改 整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.8.2		
复查意见	合格。 复查人: 徐临斌 日期 2017.8.2		