

监理检查记录表

工程名称: 周口五得利分布式光伏发电项目

编号: 008.

施工单位	天一建设发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.24		检查地点	1#、2#、3#、4#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 对1#、2#电缆铺设现场进行巡视检查; 2. 对3#、4#屋面桥架安装现场巡视检查。			
存在问题	现场电缆铺设未规范、混乱。			
整改要求	对现场进行清理。			
检查人	徐临天	施工项目部 签收人/日期	张淮宾	
整改情况	已整改			
复查意见	合格。			

整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.8.24

复查人: 徐临天 日期 2017.8.24