

监理检查记录表

工程名称: 周口国家粮食局储备区西区分布式光伏电站项目

编号: 006

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.9	检查地点	西2区3#、4#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对现场3#、4#组件吊装及安装进行 巡视检查。		
存在问题	现场吊装无专人进行指挥。		
整改要求	对现场专职人员进行配备。		
检查人	徐临天	施工项目部 签收人/日期	张润安
整改情况	已整改 整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.8.9		
复查意见	合格。 复查人: 徐临天 日期 2017.8.9		