

安全监理巡视情况周报表

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

2016年11月28日

日期	巡视时间	巡视地点	存在问题及处理意见	备 注
周一	上午8:30-11:20 下午1:35-4:30	开装船 巡控 变钢平台 打桩 船支架安装组	多次要求整改 至今未改 进行处罚	附:照片
周二	上午8:00-11:00 下午13:40-5:00	开装船 钢平台 打桩组 安装 组 挽机	钢平台焊接一人未 佩戴安全带 督促 整改	进行严肃批评教育
周三	上午8:30-11:20 下午13:40-4:30	上午打桩支架 安装未施工 一号吊钩钢平台	钢平台操作平台 未整改	已告知现场 负责人(蔡工)
周四	上午8:15-11:10 下午1:30-5:00	吊钩部打桩 船 及二号钢 平台	吊钩与吊管柱人 员操作冲要 易发 生吊钩脱落	当场责令吊管 管柱停吊
周五	上午8:00-11:20 下午1:40-	一号钢变钢平台 支架安装已成 巡控组装三块 运渣土方已成	五钢平台 未发现问题 支架安装视 围栏 防 滑条未安装	
周六	上午8:10-11:30 下午1:10-5:00	钢平台吊管 (1号) 假接卸 吊	相关人员和吊机 距离太近	责令远离 保持安全距离
周日	上午8:10-11:20 下午2:00-4:10	各施工作业 打桩船组 支架 钢平台	总船人员(6) 未穿安全带	

监理人员: 田同有

总监理工程师:

注 本表由监理人员每周末填写一次, 交由监理项目部存档(和监理项目部不在同一地点的监理人员, 可采用电子邮件、传真或手机短信等方式, 在每周末将本表的内容报送监理项目部)。“巡视时间”指在监理人员巡视地点停留的时间段。