

安全监理巡视情况周报表

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

2016 年 月 12 日 1 P 日

日期	巡视时间	巡视地点	存在问题及处理意见	备 注
周一	上午 8:00-11:00 下午 2:00-5:00	一、达顺件安装 二、号打桩船 一、号打桩船	水上作业笑不稳定。 要求系牢。	已整改。
周二	上午 8:10-11:30 下午 1:40-17:40	各施工班 组及卸吊 管桩。	卸吊人员准备 不足。操作人员在上 易滑。要求稳。再卸吊。	
周三	上午 8:10 下雨。	两船打桩	因下雨。致使船上打 桩人员注意安全。	
周四	上午 8:10-11:00 下午 1:40-3:30	开装站。电气 班组。塔吊班 及各施工班。	电线与切割机 放置混乱。易发生 触电等隐患。	当场整改。
周五	上午 8:00-11:00 下午 1:50-4:30	各施工班。	无。	
周六	上午 8:10-11:00 下午 1:40-4:30	破路为大公司 安部人员核 查施工班组。	无发现安全隐患 及安全问题。	
周日	上午 9:00-11:00 下雨	因下雨无法施工。 各班组施工现 场。	检查桩基电气等 安全。无。	

监理人员:

总监理工程师:

注 本表由监理人员每周末填写一次, 交由监理项目部存档(和监理项目部不在同一地点的监理人员, 可采用电子邮件、传真或手机短信等方式, 在每周末将本表的内容报送监理项目部)。“巡视时间”指在监理人员巡视地点停留的时间段。