

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC002

施工单位	德东公司		监理单位	正经纬
检查时间	2017.02.13		检查地点	配电楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	配电楼二层内置满堂脚手架, 现根据养护时间达到要求后, 进行拆除作业。			
存在问题	施工时做也现场高空抛掷物, 无安全专职负责人。			
整改要求	按要求设置专职安全员在现场, 且禁止高空抛掷物, 设立运输车辆和集中运送确保持证。			
检查人	孙强		施工项目部 签收人/日期	翁泽群 2017.2.12
整改情况	整改完成 整改负责人: 翁泽群 日期 2017.2.12			
复查意见	已按要求执行 复查人: 孙强 日期 2017.2.13			