

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC003

施工单位	德 京 公 司		监理单位	正 衡 子
检查时间	2017.02.14		检查地点	水泵房及消防水池
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场水泵房及消防水池采用挖机开挖 基坑, 深设 4.3m.			
存在问题	基坑深设较深, 基坑边坡较小, 基坑侧 围岩松散, 无围护.			
整改要求	按施测中的坡脚线放坡, 在基坑以上同 围架设安全围护并悬挂醒目的安全标志			
检查人	张 颖		施工项目部 签收人/日期	余 辉 2017.2.13
整改情况	整改完成 整改负责人: 余 辉 日期 2017.2.13			
复查意见	已按整改要求执行, 并合格完毕. 复查人: 张 颖 日期 2017.2.14			