

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC004

施工单位	德京公司	监理单位	正德
检查时间	2017.02.17	检查地点	配电楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电楼全高(至机顶)高度为18.8m, 现场已架设外围脚手架, 但未做围挂网处理.		
存在问题	现场未做安全防护网.		
整改要求	按规范要求加设安全防护网.		
检查人	林强	施工项目部 签收人/日期	余泽华 2017.2.16
整改情况	整改完成 整改负责人: 余泽华 日期: 2017.2.16		
复查意见	已做整改, 并达到安全要求. 复查人: 林强 日期: 2017.2.17		