

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC007

施工单位	德 京 公 司		监理单位	正 衡 子
检查时间	2017. 02. 24		检查地点	清湖村光伏发电站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	清湖水池及水泵房基础柱梁钢筋绑扎及支模已完成, 脚手架架设安全脚手架.			
存在问题	脚手架无拉地杆. 无人行包板.			
整改要求	浇筑前设置人行包板. 拉地杆, 加固脚手架确保牢固.			
检查人	张 强	施工项目部 签收人/日期	余 泽 兴 2017.2.23	
整改情况	整改完成 整改负责人 余 泽 兴 日期 2017.2.23			
复查意见	已按要求加固支撑. 复查人 张 强 日期 2017.02.24			