

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC009

|           |                                                                                                |                 |              |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
| 施工单位      | 德 京 公 司                                                                                        |                 | 监理单位         | 正 衡 子 |
| 检查时间      | 2017.03.01                                                                                     |                 | 检查地点         | 配电楼   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |              |       |
| 施工及检查情况简述 | 配电楼二层底板标高如米, 小型吊装运料.                                                                           |                 |              |       |
| 存在问题      | 配电楼二层西侧为小型吊装机起运砖块及砂浆, 作业时存在安全隐患.                                                               |                 |              |       |
| 整改要求      | 现场加固起吊设备, 确保不位移. 出主起运, 设置安全警戒人员, 对楼下行走人员提醒. 警示.                                                |                 |              |       |
| 检查人       | 张 杰                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 余泽彬 2017.3.1 |       |
| 整改情况      | 整改完成<br><br>整改负责人: 余泽彬 日期: 2017.3.1                                                            |                 |              |       |
| 复查意见      | 经复查, 现已按要求全部整改.<br><br>复查人: 张杰 日期: 2017.03.01                                                  |                 |              |       |