

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC001

施工单位	德 京 公 司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 02. 25	检查地点	主变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 主变基础预埋件安装检查: ① 预埋件安装时主梁有一处预埋板安装位置标高偏差 8mm 2. 主变基础接地预埋安装: ① 引线与接地网电气连接, 搭接焊时, 焊缝及防腐均符合设计规范要求 (搭接 2 扁钢宽, 三面施焊, 滴漆防腐)		
存在问题	#1 主梁, 预埋件安装有一处标高偏差 8mm.		
整改要求	要求施工单位按设计规范要求整改. (已按要求整改完成)		
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	余泽强
整改情况	偏差已调整, 整改完成 整改负责人: 余泽强 日期 2017. 02. 25		
复查意见	复查符合设计及规范要求 复查人: 孙新伟 日期 2017. 02. 25		