

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JL0014

施工单位	德 京 公 司		监理单位	正德监理
检查时间	2017.03.14		检查地点	事故油池
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	事故油池钢筋绑扎已完成。			
存在问题	现场事故油池模板安装, 钢筋绑扎工作已就绪, 但事故油池顶部板筋(预留口处)未按规范绑扎, 不符合设计要求。			
整改要求	按规范GB50204-2015要求及设计要求进行绑扎			
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	余臻琳 2017.3.16	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 余臻琳 日期 2017.03.16			
复查意见	经复查, 确已按要求进行整改。 复查人: 张磊 日期 2017.03.16			