

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JL0015

施工单位	德 京 公 司	监理单位	正 衡 监 理
检查时间	2017.03.17	检查地点	光伏装置室外基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏装置室外基础包含电抗基础、箱变。		
存在问题	光伏装置室外基础砼浇筑，个别电抗基础浇筑还未达到设计高度。		
整改要求	现场补料整改对不足设计标高的电抗基础，砼料全部达到设计要求，并收光抹面。		
检查人	张 颖	施工项目部 签收人/日期	余 泽 强
整改情况	整改完成 整改负责人：余泽强 日期 2017.3.17		
复查意见	现已整改，确已达到设计标准。 复查人：张颖 日期 2017.03.17		