

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-005

施工单位	中易建设公司		监理单位	正衡	
检查时间	2017.3.24		检查地点	15MW 桩基	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场巡视检查 15MW 桩基拆模				
存在问题	在 15MW 桩基巡视中发现，桩基拆模后，模贝拆不彻底，部分模贝玻纹管未拆除，堆在桩基下部。				
整改要求	要求中易公司，整改彻底拆除模贝。				
检查人	孙和平		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已 整 改 整改负责人：宋西月 日期 2017.3.24				
复查意见	经复查，中易公司已整改，符合要求 复查人：孙和平 日期 2017.3.24				