

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC005

|           |                                                                                                                                        |                 |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| 施工单位      | 德京公司                                                                                                                                   |                 | 监理单位 | 常州正衡 |
| 检查时间      | 2017. 03. 04                                                                                                                           |                 | 检查地点 | 综合楼  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                         |                 |      |      |
| 施工及检查情况简述 | 1. 综合楼配管预埋安装 (低压照明、通信配管预埋)<br>①. 暗敷墙体内, 埋深保护层不小于 20mm<br>②. 插座安装高度距地 300mm<br>2. 屋面接地跨接安装时跨接引点, 与建筑物内主筋有双电气连接, 焊接跨接长度 76d 圆钢中, 焊接饱满牢固. |                 |      |      |
| 存在问题      | 因图纸滞后原因, 部分配管预埋位置是根据现场实际情况决定的, 图纸最终与现场实际与规范标准为准, 竣工图与现场一致, 验收标准依据国家相关标准规范执行                                                            |                 |      |      |
| 整改要求      | 经查的部分符合设计及规范要求.                                                                                                                        |                 |      |      |
| 检查人       | 孙新伟                                                                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 | 余泽芳  |      |
| 整改情况      | <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;">             整改负责人: 余泽芳    日期: 2017.03.04           </div>    |                 |      |      |
| 复查意见      | 经查符合设计及规范要求<br><div style="text-align: right;">             复查人: 孙新伟    日期: 2017. 03. 04           </div>                              |                 |      |      |