

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JL0012

施工单位	德 京 公 司		监理单位	正 衡 理 理	
检查时间	2017.03.09		检查地点	光伏装置新基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏装置室外基础已清理完毕, 现均未设置安全围挡。				
存在问题	未设置安全围挡, 基坑周围设坡放较小, 基坑较大。				
整改要求	立即设置安全防护围挡, 并悬挂警示标志。				
检查人	张 颖		施工项目部 签收人/日期	余 译 岑	
整改情况	整改完成 整改负责人: 余译岑 日期: 2017.3.9				
复查意见	复核复查已合格。 复查人: 张颖 日期: 2017.03.09				