

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0021

施工单位	德京公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.04.01	检查地点	主控楼楼梯间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主控楼楼梯间外墙抹面		
存在问题	主控楼楼梯间外墙抹面未按设计要求挂钢丝网		
整改要求	按设计之规范要求挂钢丝网后再抹面		
检查人	张一	施工项目部 签收人/日期	余泽沙
整改情况	已整改 整改负责人：余泽沙 日期 2017.4.1		
复查意见	仍复查，已按设计要求整改。 复查人：张一 日期 2017.04.01		