

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0026

施工单位	德、京公司		监理单位	正衡子管理
检查时间	2017.04.12		检查地点	升压站门区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	巡视过程中升压站门区正在土方开挖。			
存在问题	升压站门区土方开挖过程中，因与消防水泵房间距较近且深度较深，致使水泵房预留基础亦有松动。			
整改要求	现场按设计及规范要求保留消防水泵房的原基础			
检查人	张平	施工项目部 签收人/日期	余泽林	
整改情况	已整改 整改负责人：余泽林 日期：2017.4.12			
复查意见	经现场复查已符合要求。 复查人：张平 日期：2017.04.12			