

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0016

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	正衡
检查时间	2017.4.17	检查地点	中易钢架施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查中易建设有限公司钢架加工场地		
存在问题	在巡视检查钢架绑扎过程中,发现钢架箍筋绑扎不牢、松动、有漏绑现象。		
整改要求	要求中易建设有限公司立即整改,对钢架2进行支衬,保证质量		
检查人	孙佰和	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 宋明月 日期 2017.4.18		
复查意见	对钢架绑扎现场复检,对提出的问题已整改,绑扎符合要求 复查人: 孙佰和 日期 2017.4.18		