

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0016

施工单位	鲲鹏公司		监理单位	正德监理	
检查时间	8:40 — 11:30 (17年4月21)		检查地点	FZ-0142x	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏FZ-0142施工现场进行巡视检查。				
存在问题	发现个别孔深达不到设计要求。 要求施工单位先清孔、清水、后发钢筋笼。				
整改要求	达到设计和规范要求				
检查人	谭瑞宝		施工项目部 签收人/日期	胡焕东	
整改情况	已整改				
	整改负责人: 付百勇 日期				
复查意见	符合规范要求				
	复查人: 谭瑞宝 日期 2017.4.22				