

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0017

施工单位	鲲鹏公司		监理单位	正衡监理	
检查时间	13:40 — 15:30		检查地点	F2-013区	
检查类型	2017年4月23日 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项	
施工及检查情况简述	光伏区F2-013区施工现场进行巡视检查。				
存在问题	发现个别孔深达不到设计要求。 要求施工单位先清孔，清水后发制钢筋笼。 个别施工人员没带安全帽。				
整改要求	达到设计和规范要求				
检查人	谭瑞宝		施工项目部 签收人/日期	胡焕保	
整改情况	二次钻孔 整改负责人：(胡焕保) 日期				
复查意见	复查，达到规范要求 复查人：谭瑞宝 日期 2017.4.24				