

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0022

施工单位	浙江明泰公司		监理单位	浙江明泰监理	
检查时间	2017.4.25		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区。				
存在问题	检查巡视发现，一组桩基浇筑前没挂线施工，达到每组偏差在规范要求范围内。				
整改要求	达到设计规范要求				
检查人	谭绪宝		施工项目部 签收人/日期	胡焕伟	
整改情况	浇筑前先挂线 整改负责人：付永强 日期				
复查意见	复检后达到规范要求 复查人：谭绪宝 日期 2017.4.26				