

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC-0023

施工单位	鲲鹏公司		监理单位	飞德监理	
检查时间	2017. 4. 27.		检查地点	光伏区	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区.				
存在问题	下雨后巡视发现. 桩孔内. 有水. 有泥. 要求施工单位先清泥. 清水后在进行施工.				
整改要求	达到孔内无泥无水.				
检查人	谭绪宝		施工项目部 签收人/日期	胡焕强	
整改情况	已整改. 整改负责人: 付乐勇 日期 2017. 4. 28				
复查意见	复查满足设计要求 复查人: 谭绪宝 日期 2017. 4. 28				