

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0028

施工单位	德东集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程咨询有限公司	
检查时间	2017年4月27日		检查地点	消防水池、水泵房	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期		<input checked="" type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	1) 对排架支撑和立柱钢筋绑扎验收检查合格后进行浇筑。				
存在问题	(1) 钢筋绑扎不符合规范要求 (2) 部分支撑不合理。				
整改要求	1) 重新加密、整改 2) 支撑加固				
检查人	徐群生		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改到位，符合要求 整改负责人：余泽琳 日期 2017.4.27				
复查意见	经复查，符合要求。 复查人：徐群生 日期 2017.4.27				