

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0029

施工单位	德清集团股份有限公司	监理单位	常州正衡工程监理有限公司
检查时间	2017年4月28日	检查地点	综合楼一楼地面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工人员 4 人，振捣器一台，运输板车两台。		
存在问题	上、下两层板间间距偏小。		
整改要求	上、下两层板间用垫块隔开。		
检查人	余国生	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：余国生 日期 2017年4月28日		
复查意见	符合要求 复查人：余国生 日期 2017年4月28日		