

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0024

施工单位	鲲鹏公司		监理单位	正衡监理	
检查时间	2017.4.30		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视光伏区。				
存在问题	巡视检查支架安装发现个别的垂直度,平衡度达不到要求,进行整改,要求达到设计规范要求。				
整改要求	满足设计规范要求				
检查人	谭瑞宝		施工项目部 签收人/日期	杨焕保	
整改情况	已调整,满足设计要求				
	整改负责人: 付东勇 日期				
复查意见	复查后,符合规范要求				
	复查人: 谭瑞宝 日期 2017.5.1				