

监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0030

| | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位 | 德东集团股份有限公司 | 监理单位 | 常州正捷电力工程咨询有限公司 |
| 检查时间 | 2017年4月30日 | 检查地点 | 升压站 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 西电楼, 检测楼, 临时用电 | | |
| 存在问题 | (1) 西电楼西侧脚手架底部悬空。 (2) 检测楼西侧缺少扣地杆。 (3) 西电楼西侧 - 西电箱接地脱落。 | | |
| 整改要求 | (1) 西电楼西侧脚手架底部用碎石压实垫枕木。 (2) 检测楼西侧脚手架加扣地杆。 (3) 西电楼西侧西电箱加接地角钢入土并连接。 | | |
| 检查人 | 徐耀生 | 施工项目部 签收人/日期 | 余泽海 |
| 整改情况 | 已整改。 整改负责人: 余泽海 日期 2017.4.30 | | |
| 复查意见 | 整改符合要求 复查人: 徐耀生 日期 2017.4.30 | | |