

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0024

施工单位	德原公司	监理单位	正德监理
检查时间	2017.04.07	检查地点	清灰水池
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	清灰水池有较多的管道预埋。		
存在问题	经巡视发现清灰水池管道预埋与水泵房连接处有根管道遗漏。		
整改要求	按设计要求做好预埋管道并持规范工艺要求做好焊接无雨模板安装。		
检查人	张领	施工项目部 签收人/日期	余华芳
整改情况	已整改 整改负责人: 余华芳 日期 2017.4.7		
复查意见	经复查,已按要求预埋,同意进行模板安装。 复查人: 张领 日期 2017.4.7		