

监理检查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JC0028

施工单位	银昆电力公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017. 5. 11		检查地点	光伏区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区			
存在问题	检查光伏区支架安装区, 发现个别条架安装方向反了. 要求施工人员现场调整到位.			
整改要求	方向已指. 达到恒平竖直.			
检查人	谭绪宝	施工项目部 签收人/日期	胡海峰	
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 胡海峰 日期 2017.5.11			
复查意见	复查达到设计要求			
	复查人: 谭绪宝 日期 2017.5.11			