

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC-0036

施工单位	德东集团有限公司		监理单位	衢州电业局有限公司	
检查时间	2017年5月11日		检查地点	站区屋面	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	(1) 检查防水材料的质量资料。 (2) 人员资质				
存在问题	(1) 屋面清理不干净。 (2) 搭接长度不够。				
整改要求	(1) 屋面清理干净。 (2) 搭接长度符合规范要求。				
检查人	徐继生		施工项目部 签收人/日期	余泽洪	
整改情况	已整改 整改负责人：余泽洪 日期 2017.5.11				
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：徐继生 日期 2017年5月11日				